

Утверждаю  
Заместитель главы администрации  
Ленинского района г.Чебоксары  
по социальным вопросам  
Е.А. Иванова

2022 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 02**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение
- 1.2. Адрес объекта: г.Чебоксары, ул.Энгельса, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4154,4 кв. м
  - часть здания - этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да): 9182 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963год, последнего капитального ремонта – 2013г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г. капитальный- 2024г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» города Чебоксары Чувашской Республики. МБОУ «Гимназия №2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Энгельса,10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации г.Чебоксары
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Чебоксары, Московский проспект,8

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 7 до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: -
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 786 детей; вместимость, пропускная способность 620 детей
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет





### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Троллейбус № 1.4 остановка «Детский Мир»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (уклон, сломанное асфальтовое покрытие)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

| N<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                 | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) <*> |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и МГН<br>в том числе инвалиды: |                                                                        |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках                    | ВНД                                                                    |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата            | ВНД                                                                    |
| 4        | с нарушениями зрения                                   | ВНД                                                                    |
| 5        | с нарушениями слуха                                    | ВДН                                                                    |
| 6        | с нарушениями умственного развития                     | ВДН                                                                    |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности, в<br>том числе для основных<br>категорий инвалидов <***> |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | ВНД                                                                             |
| 2        | Вход (входы) в здание                                           | ВНД                                                                             |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД                                                                             |
| 4        | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ВНД                                                                             |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                               | ВНД                                                                             |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                      | ВНД                                                                             |
| 7        | Пути движения к объекту<br>(от остановки транспорта)            | ДУ (Г, У)                                                                       |

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Н (К, О, С, Г, У)





- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВИД - временно недоступно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта              | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы) <*>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | Вход (входы) в здание                                           | ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка навеса над пандусом; установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м, капитальный ремонт пандуса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ТР (установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен;<br>- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг;<br>- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);<br>- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;<br>- обустроить зоны отдыха на всём пути движения.) |
| 4        | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ТР (выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; - приобрести специальное оборудование (кресло-коляска;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                      | <p>подъемник на сцену); -<br/>установить удобные стулья с<br/>подлокотниками в зоне<br/>ожидания<br/>- установить поручни на<br/>лестнице для доступа на сцену;<br/>- приобрести<br/>специализированную мебель в<br/>классы;<br/>- установить рядом с зоной<br/>ожидания и оказания услуги<br/>специальные держатели для<br/>костилей, трости и т.п.; -<br/>организовать на объекте<br/>оказание ситуационной помощи.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                    | ТР (устройство уборной с<br>универсальной кабиной на I<br>этаже здания; устройство<br>душевой с доступной<br>душевой кабиной, установка<br>поручней, пандус, переносного<br>или откидного сиденья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Система информации на объекте<br>(на всех зонах)     | Индивидуальное решение с<br>ТСР (устройство визуальной<br>системы информации;<br>установка акустической<br>системы информации;<br>установка тактильной<br>системы информации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту<br>(от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР<br>(связь с тротуаром; уклон<br>вблизи зданий). Отсутствие<br>рельефной (тактильной) полосы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | Все зоны и участки                                   | <p>Индивидуальное решение с<br/>ТСР (необходимо установить<br/>доступные для инвалидов<br/>визуальные и тактильные<br/>элементы информации).<br/>ТР (требуется замена<br/>покрытия пешеходных<br/>дорожек; организация мест<br/>для личного автотранспорта<br/>инвалидов). ТР (установка<br/>поручней, приведение<br/>ступеней в соответствие с<br/>требованиями критериев<br/>безопасности, устройство<br/>дверных порогов не более<br/>0,014 м<br/>КР пандусы, установка навеса<br/>над пандусом;<br/>ТР (приведение лестниц в<br/>соответствие с нормами<br/>безопасности, установка или<br/>замена поручней и<br/>соответствии с критериями<br/>доступности для инвалидов и</p> |





МГН): ТР( устройство порога  
входа высотой не более  
0.014м);  
ТР (устройство туалетной  
комнаты). Замена дверных  
ручек.

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт  
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения  
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ : 2024 год в рамках исполнения проектно- сметной документации  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ  
по адаптации: доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - техническая  
экспертиза

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности  
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  
Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от "16" июня 2022г.

2. Акт обследования объекта: № 02 акта от "16" июня 2022 г.

